POŁĄCZENIE ZJAZDU Z ZIELEŃCEM



25 cm	opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm	ława z betonu cementowego C12/15

POŁĄCZENIE ZJAZDU Z TERENEM NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ DO PASA DROGOWEGO



25 cm	opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm	ława z betonu cementowego C12/15

KONSTRUKCJA POBOCZA



25 cm	opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm	ława z betonu cementowego C12/15

10cm	* betonowe płyty ażurowe wypełnione żwirem płukanym 8/16 mm
3cm	podsypka - kliniec 4/8 mm
55cm	tłuczeń 31,5/63 w oplocie z geowłókniny na zakład min 25cm

Płyta ażurowa typu EKO gr. 10 cm
(Płyta wielootworowa 60x40x10 cm)



Otwory płyt wypełnić żwirem płukanym 8/16

UWAGA
* - dopuszcza się zamianę płyt ażuorwych na kruszywo 16/31,5

KONSTRUKCJA JEZDNI



8 cm	betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor GRAFIT
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:3
22 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, CBR>=80%, E_2>=140MPa (na górze warstwy)
15 cm	warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E_2>=100 MPa (na górze warstwy)
	zagęszczone podłoże gruntowe, E2>=50 MPa (na górze warstwy)

KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO



8 cm	betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor SZARY
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, CBR>=80%, E_2>=140MPa (na górze warstwy)
15 cm	warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E_2>=100 MPa (na górze warstwy)
	zagęszczone podłoże gruntowe, E2>=50 MPa (na górze warstwy)

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



8 cm	betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, fazowana, kolor CZERWONY
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, CBR>=80%, E_2>=120MPa (na górze warstwy)
15 cm	warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E_2>=100 MPa (na górze warstwy)
	zagęszczone podłoże gruntowe, E2>=50 MPa (na górze warstwy)

Inwestor:
Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25
e-mail: umotwock@otwock.pl

Przedsięwzięcie:
PRZEBUDOWA UL. POKOJOWEJ W OTWOCKU

Projektanat:
"MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej
Michał Michniewicz
ul. Krótka 7B lok.13, 05-400 Otwock
tel. 693 391 964, fax. 22 779 28 33, michal.michniewicz@gmail.com
NIP: 8132845460 REGON: 146653826

Projektował:	nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Michał Michniewicz	PDK/0120/POOD/08	
Sprawdził:	nr uprawnień:	Podpis:

Nazwa rysunku:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE CZ.1 - ETAP I

Data:	Faza:	Branża:	Rys:	Skala:
07.2017	PBW	DROGI	5.1	1:10