istniejące oprawy sodowe wraz z wysięgnikami pozostają na istniejących słupach
na słupach podlegających porzebudowie należy wymienić na nowe uchwyty wysięgników dla słupów żelbetowych typu ŻN-10 oraz
wirowanych o średnicy 218mm
istniejące zabezpieczenia opraw (oprawki BZO-1) zamontkować do linii oświetleniowej ASXSn 2x35mm²

Linia nN 0,4 kV w ul. POKOJOWEJ w Otwocku do przebudowy ze względu na kolizję z przebudową ulicy.

LEGENDA:

- istniejąca skrzynka SON
- istniejąca stacja transformatorowa
- istniejący słup z oprawą oświetlenia uliczego
- istniejący słup z oprawą oświetlenia uliczego
- projektowany słup nN z oprawą oświetlenia uliczego
- **istniejąca linia kablowa**
- istniejąca linia napowietrzna
- istniejąca przyłącze napowietrzne
- projektowane wymiana przyłącze napowietrznego na ASXSN 4x25
- projektowana przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV
- istniejąca linia kablowa Sn 15kV
- nuto kablowa
- projektowana odgromnik

Inwestor:
Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25
e-mail: umotwock@otwock.pl

Przedmiot opracowania:
PRZEBUDOWA UL. POKOJOWEJ OD UL. ZEROMSKIEGO DO UL. SOLTANA W OTWOCKU

Projektant:
"MM – Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michlewicz
ul. Króla Tl Ia 13, 05-400 Otwock
tel. 60 39 64 9a, fax. 22 779 28 33, e-mail: michal.michlewicz@gmail.com
NIP 9125845481 REGON 14803820

Projektował:	Nr. uprawn.	Podpis
mgr inż. Arkadiusz Sadowski	Ro.-374/01	

Nazwa zadania:
PROJEKT PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ nN 0,4kV
STAN PROJEKTOWANY

Data	Branża	Typ	Skala
10.2018	PB-W	elektryczna	1:500