

**OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.**  
**05-400 Otwock ul. Karczewska 48**  
**tel. ( 22 ) 779 – 42 – 88**

NT/ 237/ 6871 / 2018

Otwock dn. 11.12.2018 r.

Inwestor **Poszytek Adam**  
**Ul. Kollątaja 49**  
**05-400 Otwock**  
**Tel. 501 656 940**

**Informacja techniczna dotycząca możliwości podłączenia do sieci miejskiej.**

Odpowiedź na wniosek nr 6871/2018 z dnia 04.12.2018 r.

Dla obiektu: Projektowany budynek w zabudowie wielorodzinnej w dz. 39/6, 39/7, 39/9 obr. 98 przy ul. Żeromskiego w Otwocku

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. **zapewnia/ nie zapewnia** odbiór ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej i **zapewnia/ nie zapewnia** dostawy wody do celów socjalno-bytowych z miejskiej sieci wodociągowej dla obiektu jw. poprzez wybudowanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przez Inwestora.

Ciśnienie wody w przewodzie ulicznym: w ul. Willowej- 0,42MPa, w ul. Żeromskiego-0,42MPa (przewód wodociągowy istniejący)

**Informacje dodatkowe:**

Dla projektowanego budynku istnieje możliwość podłączenia do istniejących miejskich sieci wodociągowo-kanalizacyjnych znajdujących się w ul. Willowej i w ul. Żeromskiego.

Od strony ul. Żeromskiego przez działkę ewidencyjną 39/6 przebiega projektowana trasa przyłącza wodociągowego, jego budowa związana jest z modernizacją linii kolejowej nr 7 i przebudową przejścia sieci wodociągowej pod torami kolejowymi. Uzgodnione przyłącze wodociągowe w dz. ew. 39/6 zostało zaprojektowane do budynku jednorodzinny i nie zapewni dostaw wody do budynku wielorodzinny. Do działki ewidencyjnej 39/9 obr. 98 zaprojektowano przyłącze wodociągowe zakończone komorą wodomierzową i wybudowano odcinek przyłącza wodociągowego o długości ok. L= 4,3 m od sieci wodociągowej w ul. Willowej do granicy działki. Do podłączenia się budynku wielorodzinny należy wykorzystać przyłącze wodociągowe od ul. Willowej.

Obecnie przez dz. ew. 39/9 obr. 98 przebiega przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki z posesji przy ul. Willowej 6 (98-39/8), należy zaprojektować i wybudować osobne przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku przy Willowej 6, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia do sieci kanalizacyjnej o sygn. NT/3072/DTK/2018 z dn. 26.11.2018 r. Na dzień dzisiejszy ścieki z dz. 39/9 i 39/6 odprowadzane są przyłączem pośrednim do ul. Warszawskiej. Należy zaprojektować i wybudować nowe (osobne) przyłącze kanalizacyjne od strony ul. Willowej lub ul. Żeromskiego, a także usunąć nieczynne przewody zarówno z gruntu jak i z mapy zasadniczej. Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy dołączyć oświadczenie o własności terenu, którego druk przekazujemy w załączeniu.


Powyższe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zarejestrowaną w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przed przystąpieniem do wykonywania dokumentacji Inwestor lub Projektant upoważniony przez Inwestora powinien zwrócić się do Przedsiębiorstwa o „Warunki podłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej”.

Niniejsza informacja traci ważność po upływie **dwóch** lat od daty wystawienia.

**Uwaga:** W przypadku budowy sieci ulicznych należy do projektu dołączyć wypis z tekstu i rysunek z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wystawca **SPECJALISTA W DZIALE**  
**UZGODNIEN I NADZORU**

inż.  Paulina Dąbrowska

Zatwierdził :

  
Anna Rozwodomska-Pulaw

Wymagania Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do wglądu na tablicy ogłoszeń.

Informację otrzymałem: