

**OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.**
05-400 Otwock ul. Karczewska 48
tel. (22) 779 – 42 – 88

NT/2990 / DTW-K / 2018

Otwock dn 2018-02-20

Inwestor : Prezydent Miasta Otwocka
05-400 Otwock
Ul. Armii Krajowej 5

Warunki podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej .

Dla obiektu Projektowany zespół szkolno-przedszkolny na działkach nr ewid.22/2, 22/4, 22/11, 23 obr.242
usytuowanych przy ul.Żeromskiego 235 w Otwocku.

W odpowiedzi na wniosek z dnia . 14-02-2018 .nr L.dz 0917 / 2018

Ciśnienie wody w przewodzie ulicznym 0,40 MPa

Określamy następujące dane przyłączenia w odniesieniu do istniejących i/lub projektowanych przewodów .

** Włączenie przewodu może mieć miejsce do:

- wodociągu Istniejącego	Dn. 150	material	Żeliwo	w ulicy	Żeromskiego
i / lub					
- wodociągu Istniejącego	Dz. 110	material	PE100 SDR17	w ulicy	Laskowej
- kanalizacji Istniejącej	φ 200	material	PVC-U SN8	w ulicy	Żeromskiego
i / lub					
- kanalizacji Istniejącej	φ 200	material.	PVC-U SN8	w ulicy	Laskowej

Informacje dodatkowe: Informujemy, że istniejące obiekty Szkoły Podstawowej Nr8 znajdujące się obecnie na terenie działki 23 obr.242 podłączone są do sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego poprzez przyłącze wodociągowe z rur PE SDR11 dz 75x6.8mm wybudowane w 1995 roku. Można wykorzystać część tego przyłącza nie kolidującą z nowymi obiektami pod warunkiem pozytywnej oceny jego parametrów przez projektanta w stosunku do planowanego zapotrzebowania wody dla nowej inwestycji.

Informujemy również, że na terenie działki 23 zostały wybudowane w 2011 roku dwa przyłącza kanalizacyjne z rur PVC dz 160mm. Przyłącze od kanału w ulicy Żeromskiego obsługujące obecnie budynek mieszkalny oraz przyłącze od kanału w ulicy Laskowej obsługujące budynek szkoły. W pasach drogowych odcinki tych przyłączy zostały wybudowane razem z kanałami ulicznymi w ramach Funduszu Unijnego. Przyłącze od ulicy Żeromskiego, na terenie działki ew.23 zostało wybudowane prawidłowo i zostało rozliczone dokumentacją powykonawczą. Przyłącze od ulicy Laskowej na terenie działki ew.23 zostało wybudowane wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca nie usunął nieprawidłowości wykonania i przyłącze nie zostało rozliczone dokumentacją powykonawczą. Należy przewidzieć przebudowę tego przyłącza na terenie nieruchomości obejmując jego zakresem skanalizowanie również nowych obiektów planowanego przedsięwzięcia. W załączeniu przedkładamy korespondencję z inwestorem, dotyczącą wadliwości wykonania przyłącza od ul. Laskowej oraz kserokopie dokumentacji projektowej obu przyłączy kanalizacyjnych i dokumentacji powykonawczej ich odcinków w obszarze pasa drogowego. W przypadku odprowadzania ścieków technologicznych z kuchni należy zaprojektować ich podczyszczenie w separatorze tłuszczu przed odprowadzeniem do kanału.

Rzędne istniejących przewodów do projektowania należy przyjąć w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych

Na powyższe należy opracować projekt i uzgodnić / zarejestrować go w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Warunki podłączenia ważne dwa lata od daty wystawienia.

Wystawil : Starosta Specjalista
Działu Urbanistyki i Nadzoru
mgr Danuta Kotwadowska

Zatwierdził : **PREZES ZARZĄDU**

**ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

19 04 2018

mgr inż. arch. Grzegorz Pelczyński

mgr inż. Mieczysław Kustyra

Uwaga : W przypadku budowy sieci ulicznych należy do projektu dołączyć wypis z tekstu i wyrys z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

" Wymagania Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonywania sieci / przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych " otrzymałem.

Powyższe warunki podłączenia akceptuję:

Sygn.01/NT/02/18

