

OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
05-400 Otwock ul. Karczewska 48
tel. (22) 779 – 42 – 88

NT/ 223 / 4959 /2020

Otwock dn. 05-10-2020

Inwestor **Adam Poszytek**
ul. Kołtąja 49
05-400 Otwock

Informacja techniczna dotycząca możliwości podłączenia do sieci miejskiej.

Odpowiedź na wniosek nr 4959/2020 z dnia 30-09-2020

Dla obiektu: **Projektowane trzy budynki mieszkalne, wielorodzinne, na działkach ewidencyjnych nr 39/6, 39/7, 39/9 obr. 98, przy ul. Żeromskiego w Otwocku**

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ~~zapewnia/ nie zapewnia~~ odbiór ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej (i) ~~zapewnia/ nie zapewnia~~ dostawę wody do celów socjalno-bytowych z miejskiej sieci wodociągowej dla obiektu jw. poprzez wybudowanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przez Inwestora.

Ciśnienie wody w przewodzie ulicznym w ul. Willowej- 0,42MPa, w ul. Żeromskiego-0,42MPa (przewód wodociągowy istniejący)

Informacje dodatkowe:

Dla projektowanych budynków istnieje możliwość podłączenia do istniejących miejskich sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdujących się w ul. Willowej i w ul. Żeromskiego.

Do działki ewidencyjnej 39/9 obr. 98 zaprojektowano przyłącze wodociągowe zakończone komorą wodomierzową i wybudowano odcinek przyłącza wodociągowego o długości ok. L=4,3 m od sieci wodociągowej w ul. Willowej do granicy działki. Do podłączenia się jednego z budynków wielorodzinnych sugerujemy wykorzystać istniejący odcinek przyłącza wodociągowego od ul. Willowej.

Obecnie przez dz. ew. 39/9 obr. 98 przebiega przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki z posesji przy ul. Willowej 6 (98-39/8), należy wybudować osobne przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy Willowej 6, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową do sieci kanalizacyjnej o sygn. NT/3072/K/2019. Na dzień dzisiejszy ścieki z działek ewidencyjnych nr: 39/9 i 39/6 odprowadzane są przyłączem pośrednim do ul. Warszawskiej. Należy zaprojektować i wybudować nowe (osobne) przyłącza kanalizacyjne od strony ul. Willowej lub ul. Żeromskiego, a także usunąć nieczynne przewody zarówno z gruntu jak i z mapy zasadniczej.

Powyższe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zarejestrowaną w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przed przystąpieniem do wykonywania dokumentacji Inwestor lub Projektant upoważniony przez Inwestora powinien zwrócić się do Przedsiębiorstwa o „Warunki podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

Niniejsza informacja traci ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

Uwaga: W przypadku budowy sieci ulicznych należy do projektu dołączyć wypis z tekstu i wyrys z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Wystawił :

SPECJALISTA W DZIAŁE
UZGODNIEN I NADZORU

inż. Paulina Dąbrowska

Zatwierdził :
PROKURANT

Maria Kozłowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Dąbrowski

Wymagania Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do wglądu na tablicy ogłoszeń.

Informację otrzymał(a)m:

Sygn. 01/NT/10/20